



A.S.D. SENIGALLIA NUOTO

Via Tevere 50/4
60019 SENIGALLIA AN
c.f. e P.IVA 00841630429
asdsenigallianuoto@gmail.com
asdsenigallianuoto@pec.it

Senigallia, 10 ottobre 2025

Comune di Senigallia
P.zza Roma 8
60019 Senigallia AN

Alla c.a. della Responsabile Area 8
Dott.ssa Sara Saturni

Pec: comune.senigallia@emarche.it

Oggetto: segnalazione mancato funzionamento impianto areazione piscina Molinello 2

Ci troviamo costretti a scriverLe questa nota per tutelare la salute dei nostri atleti e di tutti i fruitori della piscina Molinello 2.

Il problema che siamo a segnalarLe è relativo allo spegnimento, da parte del Vostro personale, dell'impianto di aspirazione posizionato sul tetto di copertura del piano vasca necessario a garantire una adeguata ventilazione nello spazio di svolgimento dell'attività sportiva. Il mancato funzionamento dello stesso ha provocato, in più circostanze, dei malesseri ai nostri atleti durante le fasi dell'allenamento. Quando la ventilazione non è attiva si crea all'interno dell'ambiente dell'aria malsana che provoca bruciore agli occhi e irritazione alle vie respiratorie.

Abbiamo segnalato ormai da molto tempo il problema al Vostro personale presente nell'impianto, ma ad oggi continua a verificarsi, e quindi ci troviamo costretti a segnalarLe tale importante problematica.

Non sappiamo se il Vostro personale opera su indicazioni dell'ufficio sport o su decisioni individuali, ma qualora il problema dovesse continuare a verificarsi ci troveremo costretti a segnalare la questione agli organi competenti, oltre che ritenerVi responsabili di eventuali episodi gravi che si potrebbero verificare a danno dei nostri atleti durante le fasi di allenamento intenso per una non corretta gestione dell'impianto.

Non intendiamo in nessun modo accettare una situazione del genere che mette a rischio la salute dei nostri atleti, pertanto chiediamo che si provveda a garantire il servizio nei modi necessari che tuteli la salute degli utenti e non peggiori lo stato strutturale dell'impianto.

Approfittiamo inoltre per informarLa che da mesi abbiamo segnalato la rottura della pedana di partenza del blocco n.5, ma ad oggi il problema non è stato risolto; le comunichiamo infine che, in più punti dell'impianto, si verificano abbondanti infiltrazioni di acqua dal tetto durante le giornate di pioggia.

Certi di un Suo interessamento per la risoluzione dei problemi segnalati, la saluto cordialmente.

A.S.D. SENIGALLIA NUOTO
La Presidente
Margherita Gambelli
C.F. e P.IVA 00841630429